



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России  
по Свердловской области)**

Шейнкмана 84, г. Екатеринбург, 620014  
тел.8(343)346-12-60, 346-12-70, факс 8(343)346-12-54

Руководителям организаций

31.12.2022г. № 34-4-41

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В связи с Постановлением Правительства Российской Федерации “О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации” № 1885 от 24.10.2022 года, с 01 марта 2023 года в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 “Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации”) вступает в законную силу пункт 85.1, в соответствии с которым комнаты квартир и жилых домов, не подлежащие защите системой пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Данную информацию прошу разместить на официальных сайтах и социальных сетях Ваших учреждений.

С уважением,

Начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления  
майор внутренней службы

М.А. Прокин